

光明乳业徐小、大蒋牧场专线供电建设项目 单一来源论证

根据光明乳业2024年5月6日的报告和调查了解，徐小牧场7月奶牛产奶，大蒋牧场8月奶牛进场，届时徐小牧场用电量达4600KW/时，大蒋牧场用电量达8200KW/时，两个场将达到用电高峰。县供电公司已根据现场情况，出具了《关于牧场接入公线受限情况说明》，现有的供电线路不能满足徐小、大蒋牧场用电需求，急需为两个牧场建设专线，确保电量，保障生产需要，避免造成不可估量的重大损失。根据县政府与光明乳业投资协议，牧场的“五通一平”由县政府负责建设。

当前徐小牧场为非专线供电，已存栏奶牛5596头，养殖用电设备已全开，满负荷生产，电路供电已达最大负荷，并有产热现象；6月底7月初，将进入产仔、挤奶阶段，牧场挤奶及制冷、冷链设备相继运行，现有供电线路已远远不能满足牧场供电，将无法生产，有重大安全风险。大蒋牧场将于8月进牛，因其周边没有供电线路，急需建专线供电保障生产。根据投资协议和会议纪要，县城投于2023年8月已委托供电公司代建，已建约3km(专线供电双回架空线路10.453km,单回架空线路8.341km,10kv电缆长度为1.664km)。

本次工程拟采用线路路径方案如下：

一、本工程计划采用单电源供电方式架设，线路一自35kV藕塘变出电缆至新建钢管杆(同杆架设藕塘-界牌徐小/大蒋主电源至#1-211杆)，在#1-211杆处分开，一路向南沿乡道架设至界牌徐小止，另一路向西沿乡道架设至界大蒋牌止；本工程线路10kV架空线路采用JKLYJ-10-240导线架设，电缆线路采用

YJV22-8.7/15-3*400交联聚乙烯三芯电缆。

新建线路路径长约23km，其中单回电缆线路路径长0.48km；
单回架空线路路径长22.52km；

全线共计新建190*15米电杆388根、230*18米电杆1根、
350*15米电杆37根；打设安装拉线116副；安装柱上断路器4台，
安装避雷器146组。

二、临时跨接线路工程，线路由小刘家沿乡间小路向西架空
敷设至小陈家，线路10kV架空线路采用JKLYJ-10-240导线架设。

新建线路路径长约2.2km，单回架空线路路径长2.2km；

全线共计新建190*15米电杆60根；打设安装拉线16副；安
装柱上断路器1台，安装隔离开关一组，安装避雷器13组。

由于本项目供电线路的验收及后期的管理维护，只有县供
电公司一家，具有唯一性，建议本项目交由县供电公司下属的
滁州东源电力工程有限公司定远分公司负责具体实施。

综上，建议采取单一来源采购方式实施光明乳业徐小、大
蒋牧场专线供电建设项目。

经全体评审专家综合讨论，得出本结论，现由全体评审专
家签字。

评委签字：



2024年7月9日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <i>王强</i>
	职称: <i>工程师</i>
	工作单位: <i>华河科技研究所</i>
项目信息	项目名称: 光明乳业徐小、大蒋牧场专线供电建设项目
	供应商名称: 滁州东源电力工程有限公司定远分公司
专业人员论证意见	<p>根据光明牧场2024年5月6日的报告和调查,了解到急需为两个牧场建设专线,确保电力供应,保障生产需要,避免造成不可估量的损失。</p> <p>由于本项目供电线路的铺设属于后期工程,且由供电公司负责,因此由供电公司下属的华河科技研究所下属的华河科技研究所定远分公司负责具体实施。</p> <p>综上所述,建议采取单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div><i>王强</i></div> <div>日期: 2024.7.9</div> </div>

注: 本表格由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张玲
	职称: 高级工程师
	工作单位: 安徽省辰项目管理有限公司
项目信息	项目名称: 光明乳业徐小、大蒋牧场专线供电建设项目
	供应商名称: 滁州东源电力工程有限公司定远分公司
专业人员论证意见	光明乳业徐小、大蒋牧场专线供电建设项目。根据报告和调查, 亟需建设专线, 保障生产需要。因本项目后期运营维护, 只有县供电公司一家, 具有唯一性。建议本项目由县供电公司让滁州东源电力工程有限公司定远分公司实施。
专业人员签字	张玲
日期:	2024年7月9日

注: 本表格由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <i>冯文熙</i>	
	职称： <i>高级工程师</i>	
	工作单位： <i>安徽广厦项目管理咨询有限公司</i>	
项目信息	项目名称：光明乳业徐小、大蒋牧场专线供电建设项目	
	供应商名称：滁州东源电力工程有限公司定远分公司	
专业人员论证意见	<i>供应商滁州东源电力工程有限公司定远分公司 具备单一来源采购条件，同意该采购 采购。</i>	
专业人员签字	<i>冯文熙</i>	日期： <i>2024.7.9</i>

注：本表格由专业人员手工填写。

